

Fachinformation

Empfehlung für Prüfungen von Anlagen, Geräten und Arbeitsmitteln

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnischen Einrichtung	Rechtsbezug/Quelle	Bewährte Prüffristen	Befähigte Personen	Prüfnachweis	Bemerkungen
Allgemeine sicherheitstechnische Einrichtungen, zum Beispiel <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsbeleuchtung • Absaugeinrichtung • Signal- und Meldeanlagen • Notaggregate • Notschalter • Brandschutz-Sicherheitseinrichtungen 	ArbStättV	regelmäßig	Unternehmer/Unternehmerin, beauftragte Person, Sachkundige/r	Aufzeichnung empfohlen	Sicht- und Funktionskontrolle
Atemschutzgeräte, Druckgasflaschen	BetrSichV, DGUV Regel 112-190	6 Monate bis 6 Jahre	Unternehmer/Unternehmerin, beauftragte Person	Prüfbuch	siehe Tabellen in DGUV Regel 112-190
Aufzüge Haupt- und Zwischenprüfung	BetrSichV, TRBS 1201 Teil 4	maximal 2 Jahre	zugelassene Überwachungsstelle	Bescheinigung, Protokoll, Prüfplakette	
Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme	ASR A3.4/7	regelmäßige Abstände gemäß Gefährdungsbeurteilung, Herstellerangaben	Sachkundige/r	Aufzeichnung	
Maschinentechnische Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik	BetrSichV DGUV Vorschrift 17, DGUV Grundsatz 315-390	1 Jahr maximal 4 Jahre, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung	Sachkundige/r ermächtigte/r Sachverständige/r	Prüfbuch	

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnischen Einrichtung	Rechtsbezug/Quelle	Bewährte Prüffristen	Befähigte Personen	Prüfnachweis	Bemerkungen
Druckanlagen, Dampfkessel, Druckbehälter	BetrSichV	1 bis 10 Jahre	zur Prüfung befähigte Person	Bescheinigung	siehe BetrSichV Abschnitt 4
Elektrische Betriebsmittel und Anlagen, ortsfest (wenn nicht durch Elektrofachkraft überwacht)	DGUV Vorschrift 3, BetrSichV	4 Jahre	zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft)	Aufzeichnung, Prüfplakette	
Elektrische Betriebsmittel, nicht ortsfest (keine Benutzung auf Baustellen)	DGUV Vorschrift 3, BetrSichV	6 Monate (Richtwert) oder nach Beanspruchung (Richtwert verlängert sich bei Fehlerquote < 2 %)	zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft)	Aufzeichnung, Prüfplakette	
Fahrzeuge	DGUV Vorschrift 70	bei Bedarf, mindestens jährlich (entfällt bei Inspektionen nach Herstellervorgabe)	Sachkundige/r	Aufzeichnung	
Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) in stationären Anlagen	DGUV Vorschrift 3, VBG-Fachwissen „Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte“	6 Monate	Benutzer/in		auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung
Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) in nicht stationären (mobilen) Anlagen	DGUV Vorschrift 3, VBG-Fachwissen „Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte“	monatlich	zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft)		auf Wirksamkeit mit geeigneten Prüfgeräten
Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) in nicht stationären (mobilen) Anlagen	DGUV Vorschrift 3, VBG-Fachwissen „Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte“	arbeitstäglich beziehungsweise vor jeder Benutzung	Benutzer/in		auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung
Fenster, Türen und Tore, kraftbetätig	ASR A1.7	jährlich	Sachkundige/r	Aufzeichnung	
Feuerlöscher Druckprüfung	ArbStättV, ASR A2.2 BetrSichV	2 Jahre 5/10 Jahre	fachkundige Person zugelassene Überwachungsstelle/zur Prüfung befähigte Person	Prüfplakette	
Feuerlöschanlagen mit Löschgasen, zum Beispiel CO ₂	ArbStättV DGUV Information 205-026	6 Monate jährlich	Sachkundige/r Sachkundige/r, sachverständige Person im jährlichen Wechsel	Prüfbericht, Prüfbuch	
Flurförderzeuge	DGUV Vorschrift 69	jährlich	Sachkundige/r	schriftlicher Nachweis	
Fotolabor/Kopierwerk, Körper-/Augendusche	ArbStättV, DGUV Information 213-850	monatlich	Unternehmer/Unternehmerin, beauftragte Person		Funktionsfähigkeit

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnischen Einrichtung	Rechtsbezug/Quelle	Bewährte Prüffristen	Befähigte Personen	Prüfnachweis	Bemerkungen
Hubarbeitsbühnen	DGUV Information 208-019	jährlich	Sachkundige/r	schriftlicher Nachweis	
Klimaanlage, allgemein mit Hygieneinspektion Dampferzeuger, Hygieneinspektion Kühlturn, mikrobiologische Untersuchung	ArbStättV VDI 6022	regelmäßig auf Funktion 2 Jahre (Anlagen mit Luftbefeuhter) 3 Jahre (Anlagen ohne Luftbefeuhter)	fachkundige Person Fachkraft nach VDI 6022 Fachkraft nach VDI 6022	Aufzeichnung	
Krane	BetrSichV	jährlich	zur Prüfung befähigte Person	Prüfbuch	
Lagereinrichtungen und -geräte, kraftbetrieben	DGUV Regel 108-007	jährlich	Sachkundige/r	Aufzeichnung	
Leitern, Leitern mechanisch	BetrSichV	regelmäßig jährlich	Unternehmer/Unternehmerin, beauftragte Person, Sachkundige/r	Prüfbuch	
Lüftungstechnische Anlagen mit und ohne Reinigung	DGUV Regel 109-002	jährlich	zur Prüfung befähigte Person	schriftlicher Nachweis	
Regalbedienungsgeräte	DGUV Regel 108-007	jährlich	Sachkundige/r	Aufzeichnung	
Schweißgeräte, Gebrauchsstellenvorlage, Schläuche	BetrSichV	angemessene Zeitabstände	befähigte Person	Aufzeichnung	
Sicherheits- und Rettungsgesirre	DGUV Regel 112-198, DGUV Regel 112-199	jährlich	Sachkundige/r	Aufzeichnung empfohlen	
Winden, Hub- und Zuggeräte	DGUV Vorschrift 54	jährlich	Sachkundige/r	Prüfbuch, Prüfplakette	