

Checkliste

Aufstellung von Feuerlöschern

Checkpunkt	Handlungsbedarf	Planung, Maßnahmen
Ist in jedem Geschoss mindestens 1 Feuerlöscher bereitgestellt?	Ja Nein Nicht relevant	
Sind Feuerlöscher dort angebracht, wo keine Beschädigungen, zum Beispiel durch den innerbetrieblichen Transport oder durch Witterungseinflüsse, zu erwarten sind?	Ja Nein Nicht relevant	
Sind Feuerlöscher in einer Griffhöhe von etwa 80–120 cm angebracht, damit sie ohne besondere Anstrengung abgenommen werden können?	Ja Nein Nicht relevant	
Sind Feuerlöscher an Orten mit besonderer Brandgefahr sofort greifbar, zum Beispiel in Küchen, an Müllcontainern?	Ja Nein Nicht relevant	
Sind Feuerlöscher in der Nähe von Ausgangstüren zur Sicherung des Fluchtweges angebracht?	Ja Nein Nicht relevant	
Sind Feuerlöscher besonders in den von den Ausgängen am weitesten entfernten Räumlichkeiten griffbereit, um jedem und jeder Beschäftigten im Brandfall die Selbstrettung zu ermöglichen?	Ja Nein Nicht relevant	
Wenn sich eine größere Anzahl von Feuerlöschern in einem Betriebsteil befindet: Sind mehrere Feuerlöscher zu einem Stützpunkt zusammengefasst, um so einen konzentrierten Angriff auf einen Brand zu ermöglichen?	Ja Nein Nicht relevant	
Sind die Stellen, an denen sich Feuerlöscher befinden, durch das Brandschutzzeichen F 001 „Feuerlöscher“ deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet?	Ja Nein Nicht relevant	
Wird auf Wandhydranten durch das Brandschutzzeichen F 002 „Löschschlauch“ hingewiesen?	Ja Nein Nicht relevant	
	Ja Nein Nicht relevant	
	Ja Nein Nicht relevant	